

## **UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 021-01/25-03/08

URBROJ: 2103-72-03-25-13

Bjelovar, 29. srpnja 2025. godine

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22., 33/23. i 36/24), članka 18. st. 1. toč. 6., a u svezi s člankom 45. i 46. Statuta Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar, Upravno vijeće Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar, na sjednici održanoj 29. srpnja 2025. godine donosi

### **PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA**

#### **I. OPĆE ODREDBE**

##### **Članak 1.**

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad te zaštitu života zdravlja radnika i pacijenata Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar (u daljnjem tekstu: Bolnica).

##### **Članak 2.**

Ovim Pravilnikom se, sukladno s odredbama Zakona o zaštiti od požara, uređuje sljedeće:

- temeljne odredbe o provedbi i unapređenju zaštite od požara,
- ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara uključujući vatrogasne postrojbe i vatrogasno dežurstvo (ako su predviđeni procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara),
- broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,
- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba te vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,
- postupanje radnika u slučaju nastanka požara,
- druge mjere zaštite od požara sukladno zakonu, planovima zaštite i procjeni ugroženosti.

### Članak 3.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada kako je propisano Zakonom o zaštiti od požara, drugim propisima te ovim Pravilnikom.

### Članak 4.

Na svim radnim mjestima i u svim prostorijama Bolnice rad se mora organizirati tako da svaki radnik svoje poslove i zadatke obavlja bez opasnosti od požara koji bi mogao ugroziti život, zdravlje ljudi i imovinu.

### Članak 5.

Sustav zaštite od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, propagandne naravi, propisanih Zakonom o zaštiti od požara i podzakonskim aktima, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Radi ostvarivanja mjera iz stavka 1. ovog članka Bolnica je dužan osigurati sredstva i preko stručnih službi za praćenje naučnih i tehničkih dostignuća, razmjenu iskustava sa srodnim organizacijama i ustanovama kojima je djelatnost zaštite od požara.

## II. NAZIV RADNOG MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZADUŽENIH ZA POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

### Članak 6.

Na poslove i zadatke radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja od požara može se rasporediti radnik koji ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničkog smjera te položen stručni ispit.

### Članak 7.

Radnik koji u Bolnici obavlja poslove zaštite od požara osim utvrđenih zahtjeva i uvjeta utvrđenih člankom 11. ovog Pravilnika mora dobro poznavati:

- tehnički proces rada, materijale, sirovine i sredstva koja se koriste u Bolnici,
- sva mjesta rada, prostorije, prostore, prilaze, prolaze, uvjete rada, kao i opasnosti,
- organizaciju rada i tehničku opremljenost, kao i opremljenost uređajima, priborom i opremom za gašenje požara,
- važeće propise iz područja zaštite od požara, zaštite na radu kao i odredbe ovog Pravilnika.

## III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

### Članak 8.

Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja i instalacija i drugih sredstava u bližoj i široj radnoj



- okolini i svaki kvar ili neispravnost koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti svome rukovoditelju ili službi za održavanje,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru Bolnice,
  - pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, otrovne, eksplozivne i sl.) spriječiti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim površinama,
  - brinuti se da pristup njegovom radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice,
  - odbiti rad na radnom mjestu s povećanom opasnošću od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere zaštite od požara,
  - aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i dijelovima u Bolnici, čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara te prema oznakama upozorenja i znakovima izvršenim i nalijepljenim za njihovu upotrebu.

#### **IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA**

##### **Članak 9.**

Radi unapređivanja zaštite od požara i eksplozije, Upravno vijeće Bolnice:

- odobrava financijska sredstva za ostvarivanje usvojenog Plana zaštite od požara,
- raspravlja najmanje dva puta u godini o stanju zaštite od požara i eksplozije po izvješću ravnatelja Bolnice,
- obavlja i druge poslove u provedbi zaštite od požara koji su u njegovoj nadležnosti.

##### **Članak 10.**

Ravnatelj Bolnice u organiziranju, provedbi i unapređivanju zaštite od ima sljedeće obveze:

- brine se o ispravnoj primjeni i provedbi Planom utvrđenih mjera zaštite od požara,
- brine o ispravnom upoznavanju radnika s opasnostima od požara i rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara,
- obavlja i druge poslove iz područja zaštite od požara u skladu sa važećim propisima.

##### **Članak 11.**

Voditelji odjela i službi u Bolnici odgovorni su da radnici prije početka i za vrijeme obavljanja radnih zadataka provode mjere zaštite od požara i eksplozije.

##### **Članak 12.**

Posebne obveze voditelja odjela i službi u Bolnici su:

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara,
- nakon završenog rada, prije odlaska iz radnih prostorija, provjeriti da li su poduzete mjere zaštite od požara,
- prekinuti rad na radnom mjestu, sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara,
- u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara s odgovornom osobom dogovoriti otklanjanje opasnosti odnosno nedostataka ili ako se to ne može, dogovoriti će se o privremenom prekidu rada dok te opasnosti postoje,
- izvijestiti odgovornu osobu zaštite od požara o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak i širenje požara,
- u slučaju neizvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara pokreće stegovni postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv radnika koji tu obvezu

ne izvršava na svom radnom mjestu ili radnoj prostoriji.

#### Članak 13.

Povjerenik zaštite na radu ima pravo i obvezu:

- sudjelovati u planiranju te unapređivanju uvjeta rada, uvođenju novih tehnologija, projekata, programa i radnih procesa u vezi zaštite na radu,
- biti nazočan inspekcijskim pregledima i staviti prigovor na inspekcijski nadzor te izvijestiti inspektora ako procjeni da su ugroženi život i zdravlje,
- biti informiran o svim promjenama od utjecaja na sigurnost i zdravlje radnika,
- primati primjedbe radnika na primjenu propisa.

#### Članak 14.

Osoba zadužena za zaštitu od požara u Bolnici ima obvezu i dužnost:

- organizirati i sudjelovati u provedbi analiza stanja zaštite i procjeni ugroženosti od požara,
- sudjelovati radnim zadacima na unapređivanju i usmjeravanju zaštite od požara,
- voditi brigu o ispravnosti uređaja i opreme za gašenje požara,
- pratiti zakone i druge propise iz područja zaštite od požara,
- sudjelovati u procesu obrazovanja iz područja zaštite od požara te voditi potrebite evidencije,
- sudjelovati u izradi stručnih prijedloga koji se odnose na provedbu i unapređenje zaštite od požara,
- predlagati najbolje mjere zaštite od požara pri uvođenju novih tehnologija i promjena u postojećim tehnološkim postupcima,
- analizirati uzroke požara i eksplozija,
- izrađivati izvješća o požarima te ih dostavljati ravnatelju,
- voditi evidenciju o uređajima, opremi i aparatima za gašenje požara, provedenom obrazovanju radnika iz područja zaštite od požara, kao i o mogućim požarima i drugim intervencijama,
- davati stručna mišljenja u pogledu rješavanja pojedinih problema iz područja zaštite od požara,
- surađivati sa inspektorima zaštite od požara i stručnim organizacijama koje se bave zaštitom od požara, kao i sa stručnim službama i voditeljima pojedinih radnih jedinica,
- svake godine najmanje dva puta vrši analizu stanja zaštite od požara i o tome podnositi izvješće s prijedlogom mjera za saniranje stanja,
- predložiti nabavu aparata, sredstava i opreme za gašenje požara,
- obavljati i druge poslove koji mu se narede od strane odgovornog voditelja.

#### Članak 15.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom, odgovorna osoba zaštite od požara ima obvezu:

- udaljiti radnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine (unos otvorenu vatru u požarno ili eksplozivno ugrožen prostor, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera zaštite od požara i sl.) te o tome izvijestiti njegovog neposrednog voditelja,
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili životi i zdravlje ljudi,
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti neposrednom voditelju odjela ili službe te o tome izvijestiti ravnatelja Bolnice.

### V. NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD



## **POŽARA**

### **Članak 16.**

Odgovorna osoba za zaštitu od požara je osnovni organizator, koordinator i nositelj cjelokupnih poslova iz područja zaštite od požara na svim građevinama, građevinskim prostorima i dijelovima vlasništva Bolnice te na svim radnim mjestima.

Odgovorna osoba surađuje s drugim ustanovama, znanstvenim institucijama, profesionalnim vatrogasnim postrojbama i nadležnom inspekcijom zaštite od požara, a radi poboljšanja stanja zaštite od požara.

### **Članak 17.**

Radnici sa posebnim ovlastima i odgovornostima iz ovog Pravilnika obavezni su provoditi unutarnju kontrolu i nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara te u tu svrhu posebno su ovlašteni:

- narediti da se provede teorijsko i praktično obučavanje iz zaštite od požara, odnosno, zabraniti radniku rad na poslovima kod kojih postoji povećana opasnost od požara ako nije pristupio toj obuci,
- staviti izvan upotrebe sredstva rada (instalacije i uređaje) s povećanim opasnostima od požara ili eksplozije, ako ispravnost istih nije pravovremeno provjerena,
- staviti izvan upotrebe sredstvo rada ako su na njemu nastale promjene koje mogu izazvati nastajanje požara ili eksplozije,
- udaljiti s rada radnike za koje postoji sumnja da su pod utjecajem alkohola ili droge, ili svojim postupcima mogu izazvati požar ili eksploziju,
- narediti da se objekti ili dijelovi objekata gdje postoji povećana opasnost od požara ili eksplozije označe postavljanjem određenih znakova o zabrani prilaza otvorenim plamenom, odnosno, omogućiti uporabu dok se oznake ili upozorenja ne postave,
- zahtijevati, odnosno, osigurati stalni nadzor od strane stručne osobe - vatrogasca u tijeku obavljanja poslova za koje se može ocijeniti da mogu prouzročiti požar ili eksploziju,
- zahtijevati od svih osoba na radu da pristupe gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ili obavljanja poslova i radnji čiji je cilj sanacija stanja.

## **VI. NAČIN UPOZNAVANJA RADNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA**

### **Članak 18.**

Svaki radnik mora biti upoznat s opasnostima od požara u svezi poslova koje obavlja te mjerama zaštite od požara, kao i sredstvima i opremom za gašenje požara.

### **Članak 19.**

Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto neposredni voditelj dužan je upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na radnom mjestu i u njegovoj okolini te s poduzimanjem mjera zaštite da ne nastane požar ili eksplozija.

To se odnosi i kada se radnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo gdje radnici moraju biti upoznati sa svim opasnostima i mjerama zaštite od požara na tim poslovima.

## **VII. NAČIN OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA OD POŽARA**

### **Članak 20.**

Na sva radna mjesta u Bolnici gdje postoje povećane opasnosti za nastanak požara ili eksplozije mogu biti raspoređeni samo oni radnici koji su stručno osposobljeni za takve poslove.

### **Članak 21.**

U Bolnici odnosno se obavezno najmanje jedanput u dvije godine mora provesti praktična vježba gašenja.

Evidencija o osposobljenosti radnika čuva se u Odjelu za kadrovske poslove, a odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna ih je dati na uvid nadležnoj inspekciji za zaštitu od požara.

#### **VIII. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA**

##### **Članak 22.**

Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara provjerava korisnik, sukladno uputi proizvođača, o čemu postoji evidencija, a pravna osoba ovlaštena od ministra, najmanje jednom godišnje, vrši ispitivanje o čemu izdaje uvjerenje.

##### **Članak 23.**

Osoba zadužena za zaštitu od požara odgovorna je za organiziranje i evidentiranje periodičkih ispitivanja, a za provođenje servisiranja i ispitivanja sustava u zakonskim rokovima odgovoran je Odjel tehničkih i uslužnih poslova i zaštite na radu.

#### **IX. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU**

##### **Članak 24.**

Voditelj Službe za tehničke poslove i odgovorna osoba za zaštitu od požara, svaki u svom dijelu, dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.

#### **X. KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE**

##### **Članak 25.**

Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije regulirano je osnovnim organizacijskim, tehničkim i posebnim mjerama zaštite od požara, ovisno o tehnološkom procesu rada i radnog mjesta.

Radnicima Bolnice je zabranjeno zalaziti u prostorije s povećanom opasnošću od požara osim ako su neposredno zaposleni te uklanjati zabrane, obavijesti, upute, upozorenja i druge oznake iz domene zaštite od požara.

##### **Članak 26.**

Svi smjerovi evakuacijskih putova iz objekata moraju biti obilježeni sukladno shemi evakuacije.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i prohodan.

Na izlazima i izlaznim putovima, namijenjenim za evakuaciju, smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom.

Sva vrata moraju se lako otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije).

Svi radnici moraju biti osposobljeni i organizirani za provođenje brze i sigurne evakuacije.

## **XI. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ODOSE**

### **Članak 27.**

U skladištima ljekarne, patologije, laboratorijima i prostorima gdje se nalazi lako zapaljivi materijal, zabranjen je ulaz nepozvanim osobama i upotreba bilo kakvih izvora topline.

Skladišta moraju imati pouzdanu ventilaciju, vrata moraju biti zaključana s vidljivom oznakom „ZABRANJEN ULAZ NEPOZVANIM OSOBAMA“ i „OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE“.

### **Članak 28.**

Na tavanjskim prostorima zabranjeno je odlaganje zapaljivih materijala, kiselina, lužina, komprimiranih plinova i bilo kojeg zapaljivog materijala.

Prilazi do samih objekata u krugu bolničkog centra ne smiju biti zakrčeni vozilima ili drugim teško prenosivim teretima.

### **Članak 29.**

U čajnim kuhinjama:

- električni i plinski uređaji moraju biti postavljena na vatrostalnu podlogu i udaljena od upaljivih stvari najmanje pola metra,
- nakon upotrebe, uređaje treba pouzdano zatvoriti, električna isključiti iz mrežnog napona,
- svi radnici koji koriste električne i plinske uređaje trebaju se pridržavati pravila o rukovanju tim trošilima jer u protivnom snose odgovornost i dužni su nadoknaditi štetu prouzrokovanu svojim nepravilnim odnosom.

### **Članak 30.**

U tehničkim radionicama:

- plinove za varenje i ostale lako zapaljive tvari treba držati u posebnim prostorijama izvan radnog mjesta,
- zapaljive tekućine treba skladištiti u atestiranim kovinskim ormarima,

Za provedbu odredbi ovog članka odgovoran je voditelj Službe za tehničke poslove i radnici koji rukuju plinovima i zapaljivim tekućinama.

### **Članak 31.**

U prostorijama svih laboratorija, patologije i ljekarni:

- analize s upaljivim tekućinama mogu se obavljati isključivo u digestorima,
- digestori moraju biti ventilirani prisilnom ventilacijom, radni stol mora biti od vatrootpornog materijala,
- držanje lako zapaljivih tekućina u radnim prostorijama dopušteno je samo u atestiranim ormarima ili u posebno za to namijenjenom skladišnom prostoru u krugu bolničkog centra,
- raditi s upaljivim materijalima mogu samo za to osposobljeni radnici,
- ako se prolije zapaljiva tekućina, treba je odmah očistiti, a sredstvo čišćenja odmah odbaciti na sigurno mjesto izvan radnog prostora,
- po završetku rada moraju se zatvoriti sve plinske uređaje i isključiti sve električne uređaje iz mrežnog napona,
- pretakanje zapaljivih tekućina dopušteno je samo u posebnoj prostoriji, a zabranjeno je pušenje i bilo kakav izvor vatre.

#### Članak 32.

U ordinacijama:

- zabranjeno je držanje lako zapaljivih tekućina u količini većoj od 0,5 litara izvan kovinskog ormara,
- zabranjeno je pušenje,
- zabranjeno je mazanje podova, čišćenje odjeće ili drugih predmeta lako zapaljivim tekućinama.

#### Članak 33.

U bolesničkim sobama zabranjuje se:

- pušenje,
- upotreba svijeća i petrolejskih lampi,
- čišćenje i mazanje podova i drugih predmeta lako zapaljivim tekućinama, upotreba električnih kuhala i glačala,
- zaključavanje vrata.

#### Članak 34.

U čekaonicama zabranjeno je:

- pušenje,
- držanje zapaljivih tekućina,
- čišćenje podova i drugih predmeta zapaljivim tekućinama.

U skladištu komprimiranih plinova:

- boce s komprimiranim plinovima moraju biti označene bojom prema vrsti plina, i to:
  - N<sub>2</sub>O – sivo,
  - kisik – plavo,



- dušik – bijelo,
  - CO<sub>2</sub> i ostali negorivi plinovi – tamnosivo;
- ulazna vrata skladišta moraju se zaključavati po završetku rada;
- boce moraju biti uskladištene u vertikalnom položaju, pričvršćene uza zid i osigurane od prevrtanja;
- zabranjeno je pušenje, zavarivanje, lemljenje i uporaba bilo kakvog izvora plamena;
- zabranjeno je zajedničko skladištenje plinova s lako zapaljivim ili otrovnim tvarima;
- ulaz nepozvanim osobama strogo je zabranjen.

#### Članak 36.

Centralna kisikova stanica treba imati:

- dobru ventilaciju, boce moraju biti osigurane od prevrtanja,
- redukcijski ventili, manometri, cjevovodi, sigurnosne naprave, moraju biti izvedene od za to propisanog materijala, tehnički ispravne i moraju biti međusobno čvrsto spojene,
- za prijevoz boca treba upotrebljavati odgovarajuća prijevozna kolica,
- prazne i pune boce ne smiju se ostavljati po hodnicima, stubištima, uz dizala i na ostalim komunikativnim mjestima/površinama,
- rukovanje bocama s komprimiranim plinovima dopušteno je samo za to osposobljenim radnicima,
- zabranjeno je u kisik stanice smještati zapaljive plinove,
- zabranjeno je u kisik stanice skladištiti bilo kakve druge materijale,
- u kisik stanicama zabranjeno je zavarivanje ili lemljenje,
- zabranjeno je zatvaranje ili otvaranje ventila masnim rukama,
- zabranjen je ulazak u kisik stanicu nepozvanim osobama,
- po završetku rada kisik stanicu se mora zaključati.

#### Članak 37.

Skladištenje i rukovanje bocama s komprimiranim plinovima:

- skladište kisika mora imati lagani pokrov od negorivog materijala kao i vrata koja se otvaraju prema van,
- prolazi u skladištu trebaju biti široki najmanje jedan metar,
- skladište se mora održavati čisto i uredno, mora biti osigurana dobra prirodna ventilacija,
- boce se ne smiju duže vrijeme izlagati toplinskom zagrijavanju,
- prilikom prijevoza, boce s kisikom moraju se osigurati od prevrtanja i oštećenja, zabranjeno je boce prevoziti s drugim materijalima te rukovati bocama masnim rukama,
- zabranjeno je naglo otvaranje ventila na boci, popravljavanje opreme za kisik uz pacijente, pokrivanje boca stranim predmetima te izlaganje boca suncu,
- zabranjena je uporaba brtvila od organskih tvari,
- popravke na opremi za kisik može vršiti samo stručna osoba,
- potrebno se pridržavati i drugih propisanih normativa za rukovanje bocama kisika i ostalih komprimiranih plinova.

#### Članak 38.

Ostala skladišta (tehničkog materijala, arhiva, potrošnog materijala, rublja):

U ovakvim skladištima zabranjeno je uskladištavati zapaljive tekućine, plinove i druge zapaljive materijale osim tehničkih materijala i archive.

Na vratima skladišta sa zapaljivim materijalima mora biti napisano upozorenje o zabrani prilaza i uporabe otvorenog plamena.

Pri radu u skladištima zabranjeno je:

- pušenje, paljenje šibica kao i uporaba svijeća, -
- plinsko i elektro zavarivanje i druga upotreba plamena bez da se osiguraju odgovarajuće mjere zaštite od požara,
- ulaz, zadržavanje i bilo koji rad nezaposlenim osobama,
- čišćenje podova ili drugih predmeta lako zapaljivim tekućinama.

Po završenom radu u skladištu potrebno je obaviti ove mjere:

- isključiti sve električne uređaje sa mrežnog napona preko sklopke,
- zatvoriti prozore i vrata zaključati.

#### Članak 39.

Radnicima u radionicama i ostalim službama zabranjuje se:

- pranje dijelova strojeva ili čišćenje sa lako zapaljivim tekućinama (u većim količinama),
- smještaj boca sa komprimiranim plinovima više nego je potrebno za dnevni rad,
- smještaj materijala, predmeta i druge robe po transportnim putovima, prolazima, izlazima, neovlaštena uporaba hidranata, skidanje vatrogasnih cijevi i drugih sredstava za gašenje, osim za potrebe samog gašenja u krugu bolničkog centra,
- zalaziti u prostorije sa povećanom opasnošću od požara osim ako su neposredno uposleni
- skidati zabrane, uputstva, upozorenja i druge oznake iz područja zaštite od požara.

#### Člana 40.

U uredskim prostorijama moraju se primjenjivati ove mjere zaštite od požara:

- zagrijavanje uredskih prostorija provodi se isključivo radijatorima centralnog grijanja i drugim priznatim uređajima i aparatima za zagrijavanje prostorija ako su atestirani i pregledani od ovlaštene ustanove,
- hodnici se moraju održavati slobodni i ne zakrčeni kako bi u svakom momentu bili slobodni prolazi i prilazi,
- čišćenje podova, zidova i ostalih predmeta ne smije se vršiti lako zapaljivim tekućinama, već namjenskim sredstvima,
- unošenje lako zapaljivih tekućina u uredske prostorije je zabranjeno,
- onemogućiti uporabu bilo kakvih električnih rešoa i peći sa otvorenim spiralama,
- zabrana pušenja.

## XII. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

#### Članak 41.

Svaki radnik koji opazi opasnost od nastanka požara ili opazi požar, dužan je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar, ako to može bez opasnosti za sebe i druge osobe.

Ako radnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale radnike te Područni ured za zaštitu i spašavanje tel. 112 ili javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu grada Bjelovara tel. 193 i odgovornu osobu za zaštitu od požara.

Prilikom dojave o nastalom požaru radnik treba dati sljedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja,
- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe,
- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru,
- vrstu materijala koji gori (tekućina, plin, drvo, plastika i sl.),
- da li u požaru ima ozlijeđenih.

#### Članak 42.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara svaki radnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju,
- zatvoriti dovod plina,
- iznijeti na sigurno mjesto, ako je moguće, boce s plinom ili posude sa zapaljivim tekućinama
- izvesti na siguran prostor motorna vozila,
- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostorija.

#### Članak 43.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara čim sazna za požar utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti glede uporabe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i sl.

Također preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Kao voditelj akcije gašenja požara dužan je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje te druga oprema koja može koristiti za gašenje požara.

Radi smanjenja štete mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru te se uklone predmeti koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

#### Članak 44.

Po dolasku vatrogasnih vozila odgovorna osoba za zaštitu od požara dočekuje vatrogasnu postrojbu i odvodi je na mjesto nastanka požara.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara izvješćuje voditelja profesionalne vatrogasne postrojbe o sljedećem:

- ugroženosti ljudi,

- što gori, vrsta požara,
- opasnost od širenja požara,
- mogućnost pristupa,
- da li je isključena električna energija.

#### Članak 45.

Radi nesmetanog i uspješnog obavljanja vatrogasne intervencije voditelj koji vodi vatrogasnu intervenciju može:

- zabraniti promet vozila,
- narediti evakuaciju osoba i uklanjanje stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem,
- narediti prekid dovoda električne energije,
- narediti djelomično ili potpuno rušenje građevina pomoću kojih bi se požar mogao širiti, ako se širenje požara ne može na drugi način spriječiti,
- ograničiti djelomično ili potpuno, dovod vode drugim potrošačima u zoni gdje se pojavi požar ili čitavom naselju radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara,
- narediti poslugu tuđim prometnim sredstvima, radi prevoženja osoba stradalih u događaju, u drugu najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja,
- poduzeti druge potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih posljedica.

Voditelj vatrogasne intervencije dužan je poduzeti potrebne mjere da se sačuvaju tragovi i predmeti koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka nastalog događaja.

#### Članak 46.

Nakon završetka akcije gašenja požara odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna je zajedno sa voditeljem akcije:

- na mjestu požara osigurati vatrogasno dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprječavanja ponovnog požara,
- osigurati dežurstvo do dana ako je požar ugašen tijekom noći,
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

#### Članak 47.

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mjesta.

### **XIII. DRUGE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA SUKLADNO VLASTITIM MJERAMA I POTREBAMA**

#### Članak 48.



U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima u Bolnici, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, plinskih, gromobranskih, ventilacijskih i sl.), tako da ne predstavljaju opasnost od požara,
- skladištenje i korištenje zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari u za to izrađenim građevinama ili na prostorima,
- postavljanje upozorenja, uputa i zabrana iz područja zaštite od požara,
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i požarnih putova, opskrbljenost Bolnice hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gašenje požara.

#### Članak 49.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara) a ostale mjere zaštite od požara reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju posebne mjere zaštite od požara.

### XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 50.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti od požara.

#### Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od objave na oglasnoj ploči Bolnice.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara Opće bolnice Bjelovar od 18. prosinca 2013. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

Andrea Bengez, mag. rel. int. el dipl.

Potvrđuje se da je Pravilnik o zaštiti od požara objavljen na oglasnoj ploči Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar dana 20.08. 2025. godine te je stupio na snagu dana 28.08. 2025. godine.

Ravnateljica

Sanela Grbaš Bratković, dr. med.,  
spec. opće kirurgije, subspec. abdominalne  
kirurgije

